Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Bauprodukt

BSM-EI90 / MSA4-EI90
BSM-R90 / MSA4-R90

Leistungserklärung Nr. Mi-BSM12-0565

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   Missel Brandschutz-Dämm-Manschette® BSM-EI90 / MSA4-EI90
   Missel Brandschutz-Dämm-Manschette® BSM-R90 / MSA4-R90

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:

   Auftragsnummer: siehe Lieferschein

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Rohrabschottungen für brennbare und nichtbrennbare Rohrleitungen durch feuerwiderstandsfähige Wände und Decken, entsprechend ETA-12/0565

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   Kolektor Missel Insulations GmbH
   Max-Planck-Straße 23
   D-70736 Fellbach
   info@missel.de

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

   nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   System 1

Markenqualität seit 1887

www.kolektor.com www.missel.com

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische technische Zulassung ausgestellt worden ist:

Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig (Kennnummer 0761), hat die Überprüfung der Anforderungen an das Produkt gemäß ETA-12/0565 anhand einer Typprüfung nach dem System 1 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

EG-Konfirmitätszertifikat
Nr. 0761 – CPD – 0276
auf der Grundlage der ETA-12/0565

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerwiderstand als Rohrabschottung	max. EI 180 U/C bzw. EI 180 C/U	ETA-12/0565
Brandverhalten	E	
Abgabe gefährlicher Stoffe	keine	
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategerie Typ Y2, Typ Z1, Typ Z2	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Normen 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

KOLEKTOR
KOLEKTOR MISSEL INSULATIONS GmbH
Max-Planck-Straße 23
70736 Fellbach/Stuttgart, Deutschland

Fellbach, 23.06.2014 i.A. .....

Michael Korfant, Produktmanager Brandschutz

Markenqualität seit 1887
www.kolektor.com www.missel.com